



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ №7 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ» 456770 Челябинская область ЗАТО г. Снежинск ул. Транспортная, 11 а/я 77, телефон (351-46) 3-87-46, эл. адрес upps7snz@yandex.ru

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 456770 Челябинская область ЗАТО г. Снежинск ул. Транспортная, 11 а/я 77, телефон (351-46) 3-24-04, эл. адрес fnst7oznny@yandex.ru телефон доверия (351-46) 2-43-91

Закрытое административно-территориальное (место составления предписания) « 20 » января 20 12 г. (дата составления предписания) образование город Снежинск, ул. Транспортная д. 11

ПРЕДПИСАНИЕ № 5 / 1 / 1-3 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Детский сад общеразвивающего вида №27»

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

(МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №27»)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС №7 МЧС России» по пожарному надзору № 5 от « 10 » января 20 12 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 30 мин. « 17 » января 20 12 г. по 14 ч. 30 мин. « 20 » января 20 12 г.

проведена внеплановая/документарная/выездная проверка

государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС №7 МЧС России» по пожарному

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

надзору капитаном внутренней службы Федотовым Владимиром Юрьевичем, в отношении

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №27», расположенного по адресу ул. Свердлова д.19а

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №27» Голенковой Мариной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
5/1/1	Помещения хозяйственного блока МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №27», расположенного по адресу ул. Свердлова д.19а, не защищены автоматической пожарной сигнализацией.	п.5.2 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащего защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	31.12.2012г.	

	2	3	4	5
5/1/2	Помещение музыкального зала МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №27» расположенного по адресу ул. Свердлова д.19а, оборудовано одним эвакуационным выходом.	п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	31.12.2014г.	
5/1/3	Помещение групповой ячейки (группа №4) МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №27» расположенного по адресу ул. Свердлова д.19а, оборудовано одним эвакуационным выходом.	п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	31.12.2014г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

• лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

• должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление
ФПС №7 МЧС России» по пожарному надзору
Федотов Владимир Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 20 » января 20 12 год

Предписание для исполнения получено:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 20 » января 20 12 год